

# А К Т

обследования и проверки тех. состояния против криминальной и антитеррористической безопасности объекта  
« 22 » 06 2016 г. г. Санкт-Петербург

Совместной комиссией служб УМВД России по Невскому району г.СПб, ОВО по Невскому району г. СПб, филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по г.СПб и ЛО и Администрации по Невскому району г.СПб.

Представитель УУП \_\_\_\_\_

Представитель ЛРР \_\_\_\_\_

Представитель ГИБДД \_\_\_\_\_

Представитель ОВО Шербаков Д.В.

Представитель филиала ФГУП «Охрана» Климов В.И.

Представитель администрации \_\_\_\_\_

В присутствии представителя обр.учреждения нач. орг. ГО Званиц Д.В.

Проведено обследование и проверку состояния антитеррористической безопасности образовательного учреждения

СПб СБОУ СПО (ИМТ) ул. Кавказская 157Б

Адрес: ул. Бабушкинская д.118 тел. 362-32-15

## ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО

Акт составлен в соответствии с указанием ФГКУ УВО ГУ МВД Российской Федерации по г.СПб и ЛО №18/4805 от 26.11.2014 «Об усилении охраны обр.организаций», во исполнение совместного указания МВД России от 22.09.2014 №1/9404 и Минобрнауки России от 22.09.2014 №НТ-1016/12 «О безопасности обр. организаций, а также указания ГУ МВД России по г.СПб и ЛО от 18.11.2014 №18/4666 «Об усилении охраны обр.организаций» в целях обесп.контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов в сфере образования и научной деятельности, предупреждения преступлений и административных правонарушений, а также подготовки к проведению XX Международного экономического форума в период с 16.06.2016г., и подготовки к проведению единого дня голосования Законодательного собрания в г.Санкт-Петербурге 18.09.2016г..

1. Наличие ТСО ТС - ПУИ ОВО, ПС - ГМУ
2. Наличие поста физ.охраны или сторожа осущ.контрольно пропускной режим (день, ночь, круглосуточно) вахтовая служба круглосуточно
3. Проведение учебных занятий и разработка правил по действиям при возникновении ЧС проводятся на постоянной основе, учения в здании
4. Обход территории на предмет обнаружения бесхозных предметов (коробок, пакетов, брошенного авто тр-та) проводится на постоянной основе (отсутствуют)
5. Наличие паспорта по обеспечению антитеррористической защищенности в наличии
6. Количество обучающихся в учреждении 165 чел.
7. Наличие транспорта для перевозки обучающихся отсутствует
8. Транспорт оборудованный системой Глонасс GPS отсутствует
9. Наличие видео наблюдения в наличии
10. Наличие СКУД (видео домофон) в наличии
11. Проверка работоспособности КВЭП и прохождения сигнала тревога (время нажатия) проверка  
проходится с целью "тревога" 21.06.2016 22.06.2016 15 час 07 мин № 33
12. Тип здания (конфигурация, этажность, количество и расположение входов) отдельно стоящее, капитальное, Главный вход расположен со стороны ул. Бабушкинская, запасные выходы по периметру здания (5-выходов)
13. Оконные проёмы (наличие решёток) в наличии 1 этаж
14. Прилегающая территория (наличие ограждения/охранного освещения) отсутствует
15. Необходимый комплекс мер направленный на повышения безопас-ти и усиления охраны образовательного учреждения 7,3 ; 7,5 ; 9 ; 11 ;
16. Количество фин.средств выделенных на повышение безопасности образовательного учреждения в пределах текущего финансирования на 2016 год 754 399 тыс. рублей

7. При выполнении мероприятий по технической укреплённости руководствоваться следующими требованиями:

7.1. Некапитальные периметровые стены, пол, потолок с внутренней стороны по всей площади должны быть усилены металлическими решётками из прутка диаметром не менее 10 мм и ячейкой не более 150x150 мм, которые затем оштукатуриваются. Решетки привариваются к прочно заделанным в стену, перекрытие на глубину 80 мм, стальным анкерам диаметром не менее 12 мм с шагом не более 500 x 500 мм. (РД 78.36.003-2002 МВД РФ и Р 78.36.031-2013 МВД РФ)

7.2. Витрины и оконные проемы оборудуются с внутренней стороны металлическими решетками из прутка ф16 мм с ячейками не более 150x150мм. Концы прутьев решетки заделываются в стену на глубину не менее 80 мм, либо обрамляется уголком 75x75x6 мм и приваривается к анкерам длиной 120 мм, заделанным в стену на глубину не менее 80 мм, с шагом не более 500 мм, но не менее 2-х на каждую сторону. Открывающиеся решетки должны запираются на навесные замки амбарного типа. Допускается установка раздвижных решёток из стальной полосы сечением не менее 4x30 с ячейкой не более 180x180. (РД 78.36.003-2002 МВД РФ и Р 78.36.031-2013 МВД РФ)

7.3. Входные и внутренние двери должны быть полнотельными толщиной не менее 40 мм и обиты с двух сторон листовой сталью толщиной не менее 0.6 мм с загибом листа на торец двери внахлест, либо изготовлены из металла толщиной не менее 4 мм, и иметь два врезных несамозащелкивающегося замка на расстоянии не менее 300 мм. При наличии остекления на входных дверях, оно должно соответствовать классу 3 по РД 78.36.006-2005 МВД РФ и Р 78.36.032-2013 МВД РФ. С внутренней стороны помещений должны быть установлены дополнительные решетчатые металлические двери изготовленные из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм. и размером ячеек не более 150x150 мм., запирающиеся на 2 навесных замка. По периметру решетчатая дверь обрамляется стальным уголком размером не менее 30x30x5 мм. (РД 78.36.003-2002 МВД РФ и Р 78.36.031-2013 МВД РФ)

7.4. Вентиляционные каналы на входе в помещения должны быть оборудованы металлической решеткой выполненной по п.17.2.

7.5. Периметровое ограждение должно соответствовать классу защиты не ниже 2(РД 78.36.006-2005 МВД РФ и Р 78.36.032-2013 МВД РФ)

8. Оборудовать объект тревожной сигнализацией с использованием носимых радиокнопок с датчиками падения и полным комплексом специальных технических средств тревожной сигнализации с выводом на ПЦН ОВО по Невскому району г.СПб - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по г.СПб и ЛО, выдающих сигнал тревога независимо от действий персонала.

9. Оборудовать объект автоматизированной системой ОС с большой информативностью с выводом на ПЦН ОВО по Невскому району г.СПб - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по г.СПб и ЛО.

10. Установить систему видеонаблюдения (внутреннее и наружное) с регистрацией событий.


11. Установить пост физической охраны филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ (тел.700-69-21) или полиции.

12. Оборудовать объект системой контроля доступа(СКУД).


ПОДПИСИ лиц участвовавших в обследовании:

 (Щербаков Д.В.)


 (Климов В.Н.)


 (Звонков О.В.)

 ( )

 ( )

С актом обследования технического состояния объекта ознакомлен, экземпляр акта получил:



 ( )