



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОКУРАТУРА
НЕВСКОГО РАЙОНА

ул. Народная, д. 38а, лит. Р.
Санкт-Петербург, Россия, 193315

Директору СПб ГБПОУ «Академия
машиностроения им. Ж.Я. Котина»

Шлагонову Е.В.

ул. Бабушкина, д. 119, лит. А
Санкт-Петербург

19.10.2018 № 04-02-2018/489

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о противодействии
террористической деятельности, о
противопожарной безопасности

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры Санкт-Петербурга проведена проверка исполнения СПб ГБПОУ «Академия машиностроения им. Ж.Я. Котина» (далее – Учреждение) законодательства о противодействии террористической деятельности, противопожарного законодательства, в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия мер по их устраниению.

Согласно п.п. 4, 6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействие терроризму - деятельность юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устраниению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, препятствующее совершению террористического акта.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

СПб ГБПОУ «Академия
машиностроения имени Ж.Я. Котина»
№ 1353
вз. № 11
от 20.10.2018 г.

BC016678

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Требования).

Как установлено п. 27 Требований, система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

В нарушение указанных требований законодательства на момент проверки Учреждением обеспечено архивирование и хранение данных видеонаблюдения в течение 16 суток.

В силу ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», противопожарный режим – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

В соответствии с п.п. 35, 36, 62 Правил, запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в тамбурах) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

В нарушение указанных требований законодательства на момент проверки в Учреждении двери эвакуационных выходов закрыты на ключ, в тамбурах эвакуационных выходов осуществляется хранение вещей. Двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении, отсутствуют устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток.

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 утвержден СП 1.13130.2009, «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009).

Как установлено п. 4.2.1 СП 1.13130.2009, не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 человек.

В нарушение указанных требований помещение актового зала на первом этаже Учреждения, предназначенное для одновременного пребывания более 50 человек, не имеет второго нормативного эвакуационного выхода.

Причиной выявленных нарушений стало игнорирование сотрудниками организации требований законодательства о противодействии терроризму, противопожарного законодательства.

Условием их совершения явилось отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных работников со стороны руководства.

Негативным последствием данных обстоятельств может явиться значительное увеличение количества пострадавших лиц в случае совершения террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с извещением прокурора о дате и времени его рассмотрения.

2. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, исключению подобных фактов впредь, а также усилению контроля в названной сфере.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.

4. О результатах принятых мер проинформировать прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

Р.А. Давлетшин