Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«30» мая 2024 г., 78240131000210804703
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления по Пушкинскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«28» июня 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2405/021-78/104-В/АВП

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 26 лит. Д, каб. 36

Акт выездной проверки
внеплановой

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 30 » мая 2024 г., № 2405/021-78/104-В/РВП, учетный номер проверки 78240131000210804703 .

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

3. Выездная проверка проведена:
1. Мельникова Галина Леонидовна – старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления по Пушкинскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1. Не привлекаются

эксперты (экспертные организации):
1. Не привлекаются

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Деятельность граждан и организаций, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. г Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Глинки, Дом 23 литера А

7. Контролируемое лицо:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ Ж.Я.КОТИНА" ИНН 7811034620, адрес регистрации юридического лица: 192174, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БАБУШКИНА УЛИЦА, ДОМ 119, ЛИТЕР А

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «17» июня 2024 года, 11 час. 00 мин.
по «28» июня 2024 года, 11 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.
по "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.

СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»
Вх. № 1476
от « 28 » ИЮН 2024 20__ г.

(указывается дата для приобретения проверяемым лицом копий документов, даты и время начала, окончания и время обеда должностных лиц, проводящих выездную проверку)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контрольного (надзорного) органа)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:
с «17» июня 2024 года, 11 час. 00 мин.
по «17» июня 2024 года, 13 час. 00 мин.
по месту: г Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Глинки, Дом 23 литера А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 17.06.2024 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и приложенных к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
1. Диплом о профессиональной переподготовке МДА № XXXII2064 от 22.11.2022 по программе "Уполномоченный по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в учреждениях"
2. План эвакуационных мероприятий 2024
3. Календарный план выполнения основных мероприятий по ГО
4. Удостоверение о повышении квалификации УА № XXI07162 по программе "Деятельность должностных лиц, работников ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС"
5. План наращивания инженерной защиты
6. Письмо исх. № 497/23 от 19.06.2023 о направлении выписки
7. Положение об организации световой маскировки
8. Доверенность № 14/2024 от 17.05.2024
9. Удостоверение о повышении квалификации 11-22-05 от 05.04.2024 по программе "Способы и средства радиационной и химической разведки (наблюдения)"
10. Удостоверение о повышении квалификации 18-152-03 от 07.06.2024
11. Удостоверение о курсовом бучении 08-58-07 от 02.10.2020 по программе "Организация обучения работников организаций и неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС"
12. Приказ № 285 от 04.03.2024 "О создании пункта выдачи СИЗ ГО в СПб ГБПОУ "АМК"
13. Положение об автомобильной колонне 2024
14. Приказ от 22.02.2024 № 243 "О создании эвакуационной комиссии в СПб ГБПОУ "АМК"
15. Приказ № 373-к от 23.12.2021 "О кадрах"
16. Акт по результатам организации и проведения объектовой тренировки по теме "Эвакуация студентов и работников при возникновении условного пожара в здании общежития, а также действия работников при получении условного сигнала по ГО" от 20.09.2023
17. Приказ от 04.03.2024 № 285 "О создании пункта выдачи средств индивидуальной защиты граданской обороны в СПб ГБПОУ "АМК"
18. Журнал проверки средств радиационной и химической защиты пдолжностными лицами
19. План гражданской обороны СПб ГБПОУ "АМК" 2024
20. Ведомость остатков материалов на 28.02.2024
21. Приказ от 01.02.2024 № 133 "Об утверждении штатного расписания"
22. Журнал учета списания средств радиационной и химической защиты
23. Программа курсового обучения личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданскй обороне
24. План основных мероприятий СПб ГБПОУ "АМК" в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год
25. Удостоверение о повышении квалификации УА № XXIV010224 от 31.01.2024
26. План приведения в готовность ГО СПБ ГБПОУ "АМК"
27. Положение об организации и ведении гражданской обороны
28. Заявка на дополнительное профессиональное образование в области ГО и защиты от ЧС должностных лиц и работников СПб ГБПОУ "АМК"
29. Приказ от 28.02.2024 № 256 "О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объекта в СПб ГБПОУ "АМК"
30. Трудовой договор № 1632 от 19.09.2022
31. Положение об эвакуационной комиссии"
32. Положение об организации обеспечения работников и студентов средствами индивидуальной защиты ГО
33. Приказ от 03.02.2023 № 117 "О создании нештатных формирований гражданской обороны в СПБ ГБПОУ "АМК"
34. Контракт № 77 от 31.01.2024
35. Инструкция руководителю структурного подразделения по световой маскировке
36. Штатная структура нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО в СПб ГБПОУ "АМК"
37. Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 1161-лс от 19.09.2022

38. Приказ от 20.10.2022 № 1027 "Об организации проведения вводного инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в СПб ГБПОУ "АМК"
39. Распоряжение от 20.04.2021 № 13р "О разработке документов мобилизационного планирования на 2021-2025 годы в учреждениях, находящихся в ведении Комитета по науке и высшей школе"
40. Положение о сборном эвакуационном пункте
41. Удостоверение о повышении квалификации 02-10-02 о 22.02.2024 по программе "Организация и проведение инструктажей по ГО и действиям в ЧС"
42. Журнал учета средств радиационной и химической защиты по годам изготовления
43. Контракт № 0001/24 от 20.02.2024 на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) имеющиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. В организации, эксплуатирующей ЗС ГО, не назначены ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация правильного учета, содержания помещений ЗС ГО, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования (абз. ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; абз. 5 п. 3, абз. 2 п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

2. В организации, эксплуатирующей ЗС ГО, не созданы звенья по обслуживанию ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 1.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

3. В организации, эксплуатирующей ЗС ГО, группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не обеспечены средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 1.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

4. В организации, эксплуатирующей ЗС ГО, не ведется учет ЗС ГО (отсутствует журнал учета ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

5. Не обеспечена сохранность входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

6. Не обеспечена герметизация ЗС ГО (притворы герметических устройств (дверей, люков, клапанов и пр.), примыкания коробок дверей и ставней к ограждающим конструкциям, уплотнители клиновых затворов, места прохода через ограждающие конструкции различных вводов коммуникаций, места установки других закладных деталей, стыки сборных железобетонных элементов и другие. Без доведения до требуемой герметичности убежище в эксплуатацию не принимается) (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

7. При эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущен демонтаж оборудования (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

8. Допущено оштукатуривание потолков и стен помещений ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.8 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

9. В ЗС ГО воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых демонтированы (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

10. В ЗС ГО трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод демонтированы (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

11. В ЗС ГО водопроводные трубы, баки запаса демонтированы (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

12. В ЗС ГО воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для дизельной электростанции демонтированы (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

13. Не проводится ежегодный осмотр ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 4.1.1, п. 4.1.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

14. Не проводится комплексная оценка технического состояния ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 4.1.1, п. 4.1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

15. Не проводится техническое обслуживание средств связи и оповещения в ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного

приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.3.3, п. 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

16. Отсутствует обозначение ЗС ГО путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 6.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

17. Не обозначены маршруты движения к ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 6.2.3, п. 6.2.4, п. 6.2.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, в том числе требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), о необходимости выполнения иных требований, содержащихся в разрешительных документах, документах, выдача которых предусмотрена указанными разрешительными документами, устранения выявленных нарушений обязательных требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о принятии предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по устранению таких нарушений, а также о проведении мероприятий по контролю (надзору), информированию контролируемого лица, объявлению предостережения, консультированию, профилактическому визиту, которые необходимо провести такому контролируемому лицу; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения выездной проверки, а также о принятых мерах по)

12. К настоящему акту прилагаются:
1. протокол осмотра от 17.06.2024 №б/н

(указываются протоколы и иные документы, в том числе акты, протоколы осмотра, протоколы обследования, протоколы отбора проб, протоколы (протокольные определения) испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, акты их проведения (при наличии), заключения специалистов (при их привлечении), а также иные материалы и иные документы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления по Пушкинскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Мельникова Галина Леонидовна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
00B5E7F1CEE95EE6D28EAF7C0D3E64D5
Владелец: Мельникова Галина Леонидовна
Действителен с 27.11.2023 по 19.02.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводящего выездную проверку)

подпись

Мельникова Галина Леонидовна - Старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления по Пушкинскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Пушкинского района по пожарному надзору), телефон: 88124664980, e-mail: melnikova.g.l@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Зам. С.В. Дегтярь 22.06.2024 г. 00/по доверенности.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Пушкинскому району
196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 26, тел. (812) 466-49-80

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района
196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 26, тел. (812) 466-49-80

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 26, каб. 36 — 17 июня 2024 г.
(место составления) — (дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 11 ч. 00 мин. 17 июня 2024 г.
Даты и время проведения осмотра:
с 11 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. 17 июня 2024 г.
(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

1) Мельникова Галина Леонидовна – старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления по Пушкинскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) осмотр)

Место проведения осмотра:
СПб ГБПОУ «АМК» по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 23, лит. А
(указываются вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведён осмотр)

От контролируемого лица присутствуют:
1) Звягин Олег Владимирович – специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности СПб ГБПОУ «АМК» (доверенность № 14/2024 от 17.05.2024)
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица (с указанием даты и номера доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы)
*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанная графа не заполняются

К контрольному (надзорному) действию привлечены: —
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта, Уполномоченного по защите прав предпринимателей)
*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанная графа не заполняются

В ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт): —
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста (эксперта), с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации)

Специалисту (эксперту) разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьями 33, 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено:
Помещение защитного сооружения расположено в подвале здания общежития. Вход в подвал осуществляется с лестничной клетки. Не обеспечена сохранность входов, аварийных выходов,

защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств ЗС ГО, не обеспечена герметизация ЗС ГО, при эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущен демонтаж оборудования, допущено оштукатуривание потолков и стен помещений ЗС ГО, в ЗС ГО воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых демонтированы, в ЗС ГО трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод демонтированы, в ЗС ГО водопроводные трубы, баки запаса демонтированы, в ЗС ГО воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для дизельной электростанции демонтированы, отсутствует обозначение ЗС ГО путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в ЗС ГО, не обозначены маршруты движения к ЗС ГО.

(описывается территория или каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности на территории или в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

(подпись инспектора, заверенная печатью проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись) не проводилась

(фотосъёмка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Лица, участвующие в контрольном (надзорном) действии, были заранее предупреждены о применении фотофиксации и (или) видеозаписи.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра:

(указывается имеются / не имеются)

ЗС ГО учреждением не передано, на балансе не числится, основание: Расп постановление ЗС ГО на учёт не представлено.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), участника (ов), внёсшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Специалист по ПО и ЧС а/б Зверев С.В.

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)

(подпись)

Специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Настоящий протокол осмотра составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления по Пушкинскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Мельникова Г.Л.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего осмотр)

(подпись, заверенная печатью)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«30» мая 2024 г., 78240131000210804703
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления по Пушкинскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» июня 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2405/021-78/104-В/ПВП
(дата и время составления предписания)

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 26 лит. Д, каб. 36
(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 30 » мая 2024 г., № 2405/021-78/104-В/РВП, учетный номер проверки 78240131000210804703 .
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:
1. Мельникова Галина Леонидовна – старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления по Пушкинскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была произведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. г Санкт-Петербург, г Пушкин, ул Глинки, Дом 23 литера А
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ Ж.Я.КОТИНА" ИНН 7811034620, адрес регистрации юридического лица: 192174, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БАБУШКИНА УЛИЦА, ДОМ 119, ЛИТЕР А
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «17» июня 2024 года, 11 час. 00 мин.
по «28» июня 2024 года, 11 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
04 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В организации, эксплуатирующей ЗС ГО, не назначены ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация правильного учета, содержания помещений ЗС ГО, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования (абз. ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; абз. 5 п. 3, абз. 2 п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

2. В организации, эксплуатирующей ЗС ГО, не созданы звенья по обслуживанию ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 1.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

3. В организации, эксплуатирующей ЗС ГО, группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не обеспечены средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 1.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

4. В организации, эксплуатирующей ЗС ГО, не ведется учет ЗС ГО (отсутствует журнал учета ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

5. Не обеспечена сохранность входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в

муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

6. Не обеспечена герметизация ЗС ГО (притворы герметических устройств (дверей, люков, клапанов и пр.), примыкания коробок дверей и ставней к ограждающим конструкциям, уплотнители клиновых затворов, места прохода через ограждающие конструкции различных вводов коммуникаций, места установки других закладных деталей, стыки сборных железобетонных элементов и другие. Без доведения до требуемой герметичности убежище в эксплуатацию не принимается) (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

7. При эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущен демонтаж оборудования (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

8. Допущено оштукатуривание потолков и стен помещений ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.8 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

9. В ЗС ГО воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых демонтированы (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

10. В ЗС ГО трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод демонтированы (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

11. В ЗС ГО водопроводные трубы, баки запаса демонтированы (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

12. В ЗС ГО воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для дизельной электростанции демонтированы (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

13. Не проводится ежегодный осмотр ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 4.1.1, п. 4.1.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России

от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

14. Не проводится комплексная оценка технического состояния ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 4.1.1, п. 4.1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

15. Не проводится техническое обслуживание средств связи и оповещения в ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.3.3, п. 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

16. Отсутствует обозначение ЗС ГО путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 6.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

17. Не обозначены маршруты движения к ЗС ГО (абз. 2 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2008, регистрационный № 12740); п. 6.2.3, п. 6.2.4, п. 6.2.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4317)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:

Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
01.05.2025

(указываются выявленные нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющиеся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления по Пушкинскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Мельникова Галина Леонидовна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
0089B7F1CEB951E96D297EAF7C0D3E63D5
Владелец: Мельникова Галина Леонидовна
Действителен с 22.11.2023 по 15.02.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)) подпись

Мельникова Галина Леонидовна - Старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления по Пушкинскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Пушкинского района по пожарному надзору), телефон: 88124664980, e-mail: melnikova.g.l@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:
Зверина С.В. (по доверенности)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«11» часов «00» минут «28» 06 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: